



TOBLER/GS02-1301-00-2023



室内环境质量检测报告

委托编号:	FHJ20250038
报告编号:	FHJ20250038
委托单位:	上海市徐汇区教育局
工程名称:	园南中学 2025 年扩班工程
正文页数:	3

检测单位 (盖章)



二〇二五年八月二十六日

声 明

- 一、报告未盖“检测报告专用章”无效；
- 二、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效；
- 三、报告涂改无效；
- 四、未经检测单位书面批准，不得部分复制报告；
- 五、对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出。

检测机构通讯资料

单位地址：上海市浦东新区建韵路 38 号 5 幢 101 室、201 室

邮政编码：201318

联系电话：021-55211926

传 真：021-55211926

电子信箱：Shtongbiao2022@163.com

1 工程概况

工程概况：该工程位于上海市徐汇区百色路 231 号，属于 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》中 I 类民用建筑工程。

建设单位：上海市徐汇区教育局

施工单位：上海申寅建筑安装工程有限公司

设计单位：/

监理单位：上海智通建设发展股份有限公司

见证人（证书号）：庄明（32735）

表 1 工程自然间统计一览表

建筑面积(m ²)	<50	≥50 且 <100	≥100 且 <500	≥500 且 <1000	≥1000	总计
工程房间总数	0	4	0	0	0	4
抽检房间数	0	4	0	0	0	4
设置测点数	0	8	0	0	0	8

2 检测日期

2025 年 08 月 16 日至 2025 年 08 月 22 日。

3 检测项目及检测依据

检测项目：室内环境污染物（氨、甲醛、苯、氡、TVOC、甲苯、二甲苯）检测。

检测方法：GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》
GB/T 16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》
T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氡检测方法标准》
评定依据：GB 55016-2021 《建筑环境通用规范》
GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

4 检测设备

表 2 主要检测设备一览表

序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
1	测氡仪	JH-NT8260	A013-8
2	测氡仪	JH-RN110	A106
3	气相色谱仪	GC126N	A105
4	分光光度计	723	A104

5 检测结果

表 3 检测结果一览表

房间 序号	抽样位置	房间状态	氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)
1	三层 312	顶面:腻子, 墙面:腻子、铝塑板, 地面:地砖	60	0.03	<0.01	0.10	0.16	0.01	0.01
2	三层 313	顶面:腻子, 墙面:腻子、铝塑板, 地面:地砖	75	0.04	<0.01	0.12	0.27	0.05	0.01
3	三层 314	顶面:腻子, 墙面:腻子、铝塑板, 地面:地砖	70	0.03	<0.01	0.08	0.16	<0.01	0.01
4	三层 315	顶面:腻子, 墙面:腻子、铝塑板, 地面:地砖	90	0.04	<0.01	0.11	0.12	0.01	0.01
标准限量			≤150	≤0.07	≤0.06	≤0.15	≤0.45	≤0.15	≤0.20

6 检测结论

按 GB 55016-2021、GB 50325-2020 的要求,对园南中学 2025 年扩班工程进行室内环境污染物浓度的抽样检测。经检测,结果符合 I 类民用建筑工程的要求。

检测:

吴高标



审核:

岳亨

批准:

吴

